

REPUBLIKA SRBIJA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SUBOTICA
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU

Zmaj Jovina 30, 24000 Subotica
www.zjzs.org.rs
e-mail: info@zjzs.org.rs
tel: 024/ 571-191, 571-074, 571-187
fax: 024/ 571-074

100

Evidencioni broj (B/ 1) Strana 1/2

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU BAZENSKE VODE

Korisnik: STADION JKP-BAZEN, SUBOTICA, SEP FERENCA 3
Broj zahteva / Ugovora: 16/1
Uzorkovao: TICA NEMANJA
Oznaka zapisnika: 08/1
Vlasnik uzorka: SPORTSKI REKREACIONI CENTAR PROZIVKA, SUBOTICA, NADE
DIMIĆ 2
Traženo ispitivanje: Mikrobiološko ispitivanje bazenske vode
Okrug: SEVERNO BAČKI **Punkt:** VELIKI BAZEN
Opština: SUBOTICA **Vrsta vodnog objekta:** BAZEN
naselje: SUBOTICA
Datum prijema uzorka: 13.01.2014.
Datum izdavanja izveštaja o ispitivanju: 17.01.2014.

REZULTATI ISPITIVANJA

Mikrobiološko ispitivanje	Rezultat	Oznaka metode
BROJ AEROBNIH MEZOFILNIH BAKTERIJA U 1 ml	0	DM 48
KVASNICE U 1ml	0	DM 53
KOAGULAZA POZITIVNE STAFILOKOKE U 100 ml	0	DM 47
SULFITOREDUKUJUĆE KLOSTRIDIJE U 100 ml-MPN	0	DM 51
PROTEUS VRSTE U 100 ml-MPN	0	DM 50
KOLIFORMNE BAKTERIJE FEKALNOG POREKLA-MPN	0	DM 46
PSEUDOMONAS AERUGINOSA U 100 ml-MPN	0	DM 52
STREPTOCOCCUS (ENTEROCOCCUS) FAECALIS U 100ml- MPM	0	DM 49
BROJ KOLIFORMNIH BAKTERIJA U 100 ml-MPN	0	DM 46

Metode propisuje:


PRAVILNIK O NAČINU UZIMANJA UZORAKA I METODAMA ZA LABOR ANALIZU VODE Z PIĆE SL.LIST SFRJ
33/1987

Specijalista mikrobiologije sa parazitologijom



REPUBLIKA SRBIJA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SUBOTICA
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU

Zmaj Jovina 30, 24000 Subotica
www.zjzs.org.rs
e-mail: info@zjzs.org.rs
tel: 024/ 571-191, 571-074, 571-187
fax: 024/ 571-074



Evidencioni broj (B/ 1) Strana 2/2

Analize pri uzorkovanju	Rezultat	J.m.	Oznaka metode
TEMPERATURA	26.8	stepen C	SRPS H.Z1.106:1970
SLOBODNI(REZIDUALNI) HLOR	0.47	mg Cl ₂ /l	SRPS EN ISO 7393-2:2009

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak

Izjava: Ovaj izveštaj se ne sme umnozavati, izuzev u celini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravlje Subotica, laboratorija



REPUBLIKA SRBIJA

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SUBOTICA
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU

Zmaj Jovina 30, 24000 Subotica

www.zjzs.org.rs

e-mail: info@zjzs.org.rs

tel: 024/ 571-191, 571-074, 571-187

fax: 024/ 571-074

Evidencioni broj (B/ 1) Strana 1/1

Korisnik: STADION JKP-BAZEN, SUBOTICA, SEP FERENCA 3
Broj zahteva / Ugovora: 16/1
Uzorkovao: TICA NEMANJA
Oznaka zapisnika: 08/1
Vlasnik uzorka: SPORTSKI REKREACIONI CENTAR PROZIVKA, SUBOTICA, NADE
DIMIĆ 2
Traženo ispitivanje: Mikrobiološko ispitivanje bazenske vode
Okrug: SEVERNO BAČKI **Punkt:** VELIKI BAZEN
Opština: SUBOTICA **Vrsta vodnog objekta:** BAZEN
Naselje: SUBOTICA
Datum prijema uzorka: 13.01.2014.
Datum izdavanja stručnog mišljenja: 17.01.2014.

STRUČNO MIŠLJENJE

Na osnovu rezultata laboratorijskih ispitivanja i stručnog razmatranja, predmetni uzorak bazenske vode, iz aspekta ispitivanih parametara Z A D O V O L J A V A higijenske norme kao voda za kupanje i rekreaciju u vodi.

Dr Karolina Berenji
specijalista higijene

Lekar specijalista higijene



Dr Zorica Mamužić Kukić
spec. higijene
Načelnik Centra za higijenu i
humanu ekologiju